



Insurance

Brandverzekering algemene brandpreventietips

MS  **Amlin**



Risicobeheer

Informatiefiche

Brandveiligheid is van essentieel belang voor een veilige werkomgeving, maar heeft ook een belangrijke impact op het voorkomen of beperken van materiële schade en op de verzekeraarbaarheid van het bedrijf.

Tips

1. Brandblusmiddelen

Branden die tijdig worden ontdekt, zijn doorgaans vrij gemakkelijk te blussen met kleine blusmiddelen. Het is dan wel noodzakelijk dat er voldoende, geschikte blusmiddelen aanwezig zijn en dat er voldoende personeelsleden vertrouwd zijn met de werking van een blusapparaat.

2. Orde en netheid - afvalbeheer

Een bedrijf waar kwaliteit, milieu en (brand)veiligheid belangrijk zijn, herkent men aan de orde & netheid die er heerst en dit over het hele bedrijf. Een gebrek aan orde en netheid ligt vaak rechtstreeks aan de basis van ongevallen op het vlak van (brand)veiligheid, gezondheid en milieu.

3. Controlerondes op het bedrijf

Wanneer er geen personeel meer aanwezig is in het bedrijf, blijft een beginnende brand vaak te lang onopgemerkt. Daarom is het belangrijk dat aan het einde van de werkdag een controleronde doorheen het bedrijf wordt uitgevoerd.

4. Buitenopslag, een verhoogd risico voor brandstichting

Brandstichting is één van de 5 meest voorkomende oorzaken van brand. Buiten in de omgeving van bedrijven en winkels, vooral dan in afval(containers en -bakken) wordt geregeld brand gesticht. Ongeveer driekwart van dergelijke 'buiten'branden zijn het gevolg van brandstichting en vandalisme.

5. Vuurvergunningprocedure

Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, branden, slijpen, solderen, snijden, ... zijn één van de drie meest voorkomende oorzaken van brand. De veiligheid tijdens deze werkzaamheden kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer men een vuurvergunningprocedure toepast.

6. Gebouwconstructie

De aard van de constructiematerialen van een gebouw zijn van groot belang voor de brandveiligheid van een bedrijf. Brandbare bouwmaterialen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de uitbreiding van een beginnende brand tot een uitslaande en totale brand. Dit kan vermeden worden door te voldoen aan een aantal minimale vereisten.

7. Controle elektrische installaties

De grootste oorzaak voor het ontstaan van brand in bedrijven is defecte (elektrische) apparatuur of het verkeerd gebruik ervan. Door een defect, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik, overbelasting of onvoldoende onderhoud kan overmatige warmteontwikkeling optreden. De temperatuur kan dan zo hoog oplopen dat er brand ontstaat. De controles en nazichten van de elektrische installatie binnen de onderneming zijn daarom essentieel voor een goed brandpreventiebeleid.

8. Gebouwverwarming

Net zoals bij de elektrische installaties zijn defecte verwarmingsapparaten of het verkeerde gebruik ervan vaak de oorzaak van een brand.

9. Batterijladers

Gebruik van acculaders is niet zonder risico's. De batterijen van heftrucks zijn onderhevig aan schokken tijdens het gebruik. Ook installatiefouten, oververhitting van lader(s), beschadigde laadkabels of een slechte aansluiting zijn zaken die een brand kunnen veroorzaken. Als men batterijen overlaadt, kan het vrijkomend waterstofgas zorgen voor een explosief mengsel binnenin een afgesloten batterijlaadruimte (het water in de batterij wordt gesplitst in zuurstof (O₂) en waterstof (H₂)).

10. Rookverbod

Roken is niet alleen een groot, algemeen gekend gezondheidsprobleem, maar zeker ook een veiligheidsprobleem. Door het roken is er een toenemend risico voor arbeidsongevallen en een toenemend risico voor brandgevaar door achtergebleven, smeulende sigaretten(peuken). Het uitwerken van een anti-rookbeleid is daarom essentieel en kan daarnaast ook voor de werkgever kostenbesparend werken.

11. Kleine elektrische toestellen

Vaak ontstaat brand door defecte elektrische apparatuur of het verkeerd gebruik ervan. Door een defect, beschadiging van isolatie / kabels, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik, overbelasting of onvoldoende onderhoud kan overmatige warmteontwikkeling optreden. De temperatuur kan dan zo hoog oplopen dat er brand ontstaat.

12. Opslag ontvlambare gassen

Zeer veel bedrijven gebruiken gasflessen bij hun bedrijfsactiviteiten. De flessen kunnen allerlei gassen bevatten. Brand in de gasflessenopslagplaats of nabij de opgeslagen gasflessen vormt een ernstig risico. Een gasfles die door een brand wordt aangestraald of in de vlammen staat, zal na verloop van tijd bezwijken (exploderen). Bevat de fles een brandbaar gas dan ontstaat er een vuurzuil of vuurbal.

13. Opslag ontvlambare vloeistoffen

De aanwezigheid van brandbare vloeistoffen in een onderneming geven een verhoogd risico op belangrijke vloeistofbranden. Een vloeistofbrand heeft een grotere hitte- en rookontwikkeling tot gevolg dan een brand bij vaste stoffen. Daarnaast zorgt een vloeistofbrand voor een zeer snelle verspreiding van de brandhaard en kunnen de brandwerende scheidingen hierdoor teniet gedaan worden.

Meer Info

Voor meer detail rond deze tips, surf naar onze website www.msamlin.com.

U kunt ook altijd een vraag aan onze experts stellen via Riskcontrol.be@msamlin.com.

Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar onze website www.msamlin.com bij de Belgische productpagina's. De diensten en producten die in deze fiche vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin geen handelslicentie heeft.

Wat in geval van schade?

Voor MS Amlin is een vlotte schadeafhandeling van het grootste belang.

Bij schade contacteert u best uw makelaar of rechtstreeks via: propertyclaims.be@msamlin.com.

Uw verzekeraar, MS Amlin

MS Amlin is een wereldwijd opererende verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij met meer dan 100 jaar ervaring. Vanuit het hoofdkantoor in Londen en twintig vestigingen over de hele wereld bieden wij wereldwijde verzekeringsdekking, gekoppeld aan lokale kennis en ervaring vanuit ons Belgisch bijhuis (NBB 3092). Wij bieden een uitstekende pragmatische dienstverlening bij schade en genieten een sterke financiële rating (S&P A Stable). MS Amlin verdeelt haar producten enkel via professionele, erkende makelaars.

MS Amlin Insurance SE, Koning Albert-II laan 37, 1030 Brussel, 02/894.70.00, www.msamlin.com. Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092. RPR Brussel BTW BE 0644.921.425 - IBAN: BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB.

Editie: januari 2019