

Preventieadvies Bedrijfsstilstand

MS  Amlin



Bedrijfsstilstand, door bijvoorbeeld een calamiteit of (financiële) crisis kunnen bedrijven en organisaties hiermee te maken. Een dergelijke stilstand brengt specifieke risico's met zich mee.

De risico's zitten vooral in ontstekingsbronnen

Denk hierbij aan machines en installaties, maar ook aan brandstichting en inbraak. Bij langere stilstand ontstaan zelfs ongebruikelijke risico's zoals broei. Broei kan bijvoorbeeld ontstaan in afvalcontainers of bulkopslag.

Controleren en beperken

Uitgangspunt is dat ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden gecontroleerd. Ook dat uitbreiding van een eventuele brand wordt beperkt. Bij inbraak en vandalisme is orde en netheid zeer belangrijk. Een voorbeeld hiervan is de buitenopslag. Dit kan niet alleen brandstichting in de hand werken, maar ook een gebouw opklimmen eenvoudiger maken. Er zijn ook nog andere, specifieke risico's die door langdurige stilstand erger worden. Wat bijvoorbeeld te denken van een lekkende waterleiding die een paar weken niet wordt opgemerkt?

Praktische tips

Met praktische tips willen wij u helpen om veilig om te gaan met risico's van bedrijfsstilstand. Hiermee beperkt of voorkomt u schade, zodat u weer snel kunt opstarten.

Preventiemaatregelen

Machines, gebouwen en installaties

- Zet machines zoveel mogelijk stil.
- Trek, bij stekkerklare machines, deze uit de wandcontactdoos.
- Maak installaties zoveel mogelijk spanningsvrij.
- Maak productie- en opslagruimten goed schoon.
- Houd machines en apparatuur vrij van brandbare materialen.
- Sluit watertoevoeren naar machines af.
- Zorg, bij nog langere uitval, dat onderhoud op peil is. Voer reparaties direct uit.

Opslag en voorraden

- Haal dagvoorraden en verpakkingsmateriaal uit de productieruimten
- Sla gemakkelijk ontvlambare en brandbare vloeistoffen op in daarvoor bedoelde kasten en ruimten.
- Bewaar smeermiddelen boven lekbakken, goed geventileerd. Controleer of ze in een deugdelijke verpakking zitten die goed is afgesloten.
- Houd uw gebouw minimaal 10 meter rondom vrij van brandbare opslag. Dit geldt ook voor vuilniscontainers. Laat deze, indien mogelijk, legen.
- Houd onbrandbare opslag op enkele meters van uw gebouw.
- Voer een sluitronde uit en controleer specifiek of branddeuren gesloten zijn.

Alarmsystemen, meldinstallaties en controle

- Schakel het inbraakalarmsysteem in. Schakel het nooit uit als er meerdere keren vals alarm is geweest, maar onderzoek de oorzaak.
- Controleer of camerasystemen online zijn en u van afstand in kunt kijken. Als u dit niet heeft, overweeg enkele camera's te laten plaatsen op korte termijn. Autoriseer ook de alarmcentrale om in te kunnen kijken.
- Controleer of de brandmeldinstallatie en brandblussystemen geactiveerd zijn.
- Informeer de alarmcentrale, beveiligingsdienst en sleutelhouders dat er overdag niet wordt gewerkt.
- Houd machines en apparatuur vrij van brandbare materialen.
- Organiseer met de beveiligingsdienst controlerondes overdag. Laat personeel op onregelmatige tijden een veiligheidsronde lopen.

Communicatie

- Breng uw leveranciers en afnemers op de hoogte dat uw bedrijf is gesloten.
- Plak niets op het gebouw of het buitenhek waaruit blijkt dat het bedrijf is gesloten. Adverteer dit ook niet op internet.
- Laat overdag (enige) verlichting branden.
- Als uw bedrijf in bewoond gebied ligt, kunt u op het buitenterrein verlichting laten branden, anders juist niet.
- Houd het groen rondom uw bedrijf kort als de situatie langer duurt.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze Risk Engineers.

Peter Zeilstra

Risk Engineering Manager NL

020 503 1454

peter.zeilstra@msamlin.com

Ron Boon

Senior Risk Engineer

020 503 1457

ron.boon@msamlin.com

Gijs Hoofwijk

Senior Risk Engineer

020 503 1255

gijs.hoofwijk@msamlin.com



Bezoekadres

Van Heuven
Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen

Postadres

Postbus 2190
1180 ED Amstelveen

Telefoon

020 503 1100

msamlin.com

© Maart 2020. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is correct op het moment van afdrukken. De inhoud kan niet worden aangemerkt als aanbod en er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De diensten en producten die in deze brochure vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin geen handelslicentie heeft.

MS Amlin Insurance SE - Nederlands bijkantoor, Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen - Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen - Tel. +31 (0)20 503 1100 - www.msamlin.com - Handelsregister 64815323, BTW NL8558.65.817.B.01, IBAN NL76ABNA0636720675 BIC ABNANL2A

Hoofdkantoor: MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-Laan 37, 1030 Brussel, België